



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

„Всекидневна грижа за Вас”



Във връзка с постъпило запитване с наш вх. № 70-00-4102/02.07.2019 г. по документация за участие в открита процедура с предмет: **“Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”**, Ви даваме следните разяснения:

Въпрос 1: След извършен анализ на техническата спецификация се установи, че възложителят е заложил за доставка 53 вида различни водомера, като единствената разлика се явява по отношение на типа – едноструен сух, едноструен мокър, многоструен сух, многоструен мокър. Възложителят е изискал водомери с едни и същи параметри, но от различен тип, като типа не променя характеристиките на водомера, а указва принципа на работа на часовниковия механизъм на водомера. На практика възложителят изисква водомери с еднакви технически характеристики, но не допуска те да бъдат от различен тип като нито в решението за откриване на процедурата, нито в обявлението и документацията е обосновал необходимостта от залагане на такова изискване. В случая това води до облагодетелстване на определени потенциални участници, които могат да предложат и двата типа водомери, а от друга страна ограничава участието на други, които могат да предложат водомери със същите характеристики, но само от единия от двата типа или едноструйни със сух брояч или едноструйни с мокър брояч.

Аналогична е и ситуацията в т. IV от техническата спецификация, където възложителят изисква доставка на едноструйни водомери със сух ролков брояч, като техническите характеристики са абсолютно еднакви с тези от т. I, като разликата е единствено в заложения по-нисък измервателен обхват $R \geq 80$. При положение, че в т. I се изискват същите водомери с по-висок измервателен обхват $R \geq 160$, залагането на водомери с по-лош измервателен обхват на практика само увеличава номенклатурата с цел създаване на пречки за участие на колкото е възможно повече кандидати и създава впечатление че цели поръчката да бъде спечелена от точно определен участник. Същото е и заключението по отношение на водомерите заложили в т. III и т. IV от техническата спецификация, където целенасочено възложителят изисква водомери с еднакви характеристики, но различен тип брояч – сух и мокър. На основание чл. 33 от ЗОП моля за уточнение на така заложените технически спецификации.

Отговор: Приложението на сух/мокър водомер е в съответствие с експлоатационните характеристики на водозахранвания обект, в зависимост от местоположението на водомерния възел, монтиран във вътрешно помещение на обекта или изнесен в шахта съгласно условията на Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, и с оглед на климатичните условия за експлоатация. Изискването за различен клас на измерване е свързано с възможност за избор на ценовите нива на устройствата за измерване и необходимостта от по-точно измерване на водоползването на обекта по преценка на оператора.

Въпрос 2: Моля да уточните каква е необходимостта и с какво е обоснована исканата доставка на волтманов водомер с постоянен разход $Q_3 = 63 \text{ m}^3/\text{h}$, номинален диаметър $DN = 65 \text{ mm}$ и конструктивна дължина $L = 200 \text{ mm}$ и $G 2 \frac{1}{2}$? Исканата стока не е залагана досега във водоснабдителните мрежи и се произвежда от един производител.

Отговор: По отношение на коментирания волтманов водомер с посочените по-горе характеристики следва да отбележим, че към него няма изискване за размер на присъединителните резби $G 2 \frac{1}{2}$, а колкото до твърдението за един производител, Ви уведомяваме че същия се предлага от няколко производители. Предназначението на този тип водомер е свързано с подмяна на съществуващи (стари) водомерни възли, при които е невъзможно реконструиране на шахтата, а е необходимо добавяне на елемент (филтър, клапа и др.).

Въпрос 3: Моля да уточните изискванията по т.1 и т. 2 от раздел необходими документи, описани в Техническата спецификация, в частност изискването участниците да са производители на предлаганите водомери и/или упълномощен/и от производителя представител/и, и/или оторизиран/и дистрибутор/и за територията на Р България.

Отговор: Изискванията на Възложителя са продиктувани от бъдещата гаранция, че ще му бъдат предоставени средства за измерване в съответствие с Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г., което се постига от веригата: производство-доставка-дистрибуция.

Въпрос 4: Считаме за дискриминационни заложените условия за изготвяне на оферта (Раздел 8 „Оферта”) т. 8.1.5., а именно:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя – Образец 1 – поради наличие в техническите спецификации на изискване на доставка на стоки, произвеждани от един производител и неприложими в България;

б) документ от участника, че е производител на предлаганите водомери и/или упълномощен/и от производителя представител/и, и/или оторизиран/и дистрибутор/и за територията на Р България, заверен с подпис и печат и придружен с превод на български език от заклет преводач (при необходимост) - поради наличие в техническите спецификации на изискване на доставка на стоки, произвеждани от един производител и неприложими в България;

в) документ/и, издадени от производителя/те, удостоверяващ гаранционния срок на предлаганите стоки – поради наличие в техническите спецификации на изискване на доставка на стоки, произвеждани от един производител и неприложими в България;

г) копие от валиден сертификат за въведена система за управление на качеството на производителя/те - поради наличие в техническите спецификации на изискване на доставка на стоки, произвеждани от един производител и неприложими в България.

Считаме, че така заложените технически изисквания са недопустими като част от техническата спецификация, но тяхното изменение/промяна би довело до промяна и на кръга на заинтересованите лица, което следва след себе си прекратяване на процедурата по реда на чл. 110 (1) т. 9 от ЗОП

Отговор: Никъде в условията за участие не е посочено, че предлаганите стоки предмет на поръчката следва да бъдат от един производител. Точно обратното. В т. 1, раздел Необходими документи от Техническата спецификация, изречение последно, се казва: „В случай, че предлаганите водомери са на повече от един производител, необходимо е да се приложи писмо от всеки един производител.”

Не считаме, че заложените условия по т. 8.1.5 са дискриминационни, и това може да се види от детайлно разглеждане на всичко намиращо се в досието на поръчката в Профил на купувача на Възложителя. Тук важи и аргумента посочен по-горе в отговор на въпрос 3.

Заличено съгласно чл.
36а от ЗОП и чл. 5 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил

(инж. Папучаров – Зам. р-л НИК)