



Във връзка с постъпило запитване с наш вх. № 70-00-4057/01.07.2019 г. по документация за участие в открита процедура с предмет: **“Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”**, Ви даваме следните разяснения:

Въпрос 1: Разяснения относно начина на формиране на пазарната стойност на поръчката?

Отговор: Прогнозната стойност на поръчката, посочена в т. II.1.5) Прогнозна обща стойност от обявлението и т. 2.1 от проектодоговора е формирана на база разходвани средства по изтичащ договор по предходна открита процедура на Възложителя. При определяне на прогнозната стойност на стартираната нова обществена поръчка Възложителят се е ръководил от разпоредбите на чл. 21 от ЗОП.

Въпрос 2: Поръчката с посочения предмет е за доставка (на водомери) и услуга (монтаж, пломбиране и укрепване на елементи от водомерен възел). Поръчката не е разделена на обособени позиции. Мотиви за невъзможността за разделяне са неясни и не кореспондират с определения предмет на поръчката. Моля за уточнение относно неразделянето на обособени позиции, с оглед на трайната практика в областта, която е в насока, че поръчката следва да се раздели на обособени позиции, когато съответните доставки/услуги представляват такава част от обекта на процедурата, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на процедурата, е систематично свързана с другите позиции от обекта на процедурата, както и в случай, че доставките/услугите не могат да бъдат извършени от един изпълнител или дори да могат да бъдат извършени от един изпълнител самият предмет/обособени позиции представлява интерес за различни икономически оператори, както и когато поръчката е обективно делима на обособени позиции, какъвто е настоящият случай.

Отговор: Откритата процедура не е разделена на обособени позиции, тъй като Възложителят желае да получи комплексно изпълнение на поръчката във връзка с реализирането на секторната си дейност. Доставката на средства за измерване е икономически необходимо мероприятие за оператора, тъй като чрез него се обективира възмездното предоставяне на ВиК услуги на територията на област Пловдив (територията на област Пловдив е оформена на повече от 10 експлоатационни района съобразно организационното деление на търговското дружество – доставчик на ВиК услуги за населението). Монтажът, пломбирането и укрепването на средствата за измерване и спомагателната арматура са също толкова важни дейности поради обстоятелството, че съобразно тях се определят условията, техническите изисквания и редът за ползване на водоснабдителните и канализационните системи в оста – търговско дружество - доставчик и потребител.

ЗОП дава възможност за проява на гъвкавост на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез създаване/структуриране на обединения; ползване ресурса на трети лица; ползване на подизпълнители, включително с новите изменения на закона в сила от 01.03.2019 г. - замяна на подизпълнители в хода на изпълнението на договора.

Въпрос 3: Моля за уточнение и разяснение относно заложения срок за доставка на водомери на 3 дни, заложен в решението, обявлението и като заложено условие съгласно приложените образци на договори. Заложеният срок как отчита различните обеми на доставки, предвид големите бъдещи обороти?

Отговор: В оперативната самостоятелност на Възложителя е да определи, и в този случай той е определил, срок на доставка. Мониторингът на Възложителя за последното десетилетие относно идентични и сходни доставки доказва, че заложеният срок е реализуем.

Въпрос 4: Моля за уточнение и разяснение относно заложеното изискване за минимален оборот, включително минимален оборот в сферата, заложено съгласно Раздел III.1.2, съобразно заложения предмет на поръчката – за доставка и услуга или смесена процедура?

Отговор: Съгласно записаното в т. 8.1.3 от условията за участие, в изпълнение на чл. 61 от ЗОП, за доказване на икономическо и финансово състояние се изисква минимален общ оборот включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 4 млн. лв., без ДДС, изчислен на база годишни обороти за последните три приключили финансови години. Оборот попадащ в сферата на откритата процедура включва доставка на средства за измерване (водомери) и услуга (монтаж).

Въпрос 5: Моля за уточнение и разяснение относно заложеното изискване за технически персонал съгласно Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от одобреното обявление, а именно 6 (шест) лица с професионално обучение – монтажник на ВиК мрежи и/или водопроводчик, с оглед на обстоятелствата, изложени от нас по т. 1 (доколкото необходим технически персонал е изискване само за заложената услуга монтаж, пломбиране и укрепване на елементи от водомерен възел), както и с оглед на обстоятелството че монтажът, пломбирането и укрепването на елементите от водомерния възел са в обхвата на дейност на ВиК операторите

Отговор: Част от предмета на поръчката включва монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел, като тези дейности ще се извършват от определения за изпълнител участник. Пловдивският ВиК оператор действащ на територията на 18 общини има ангажимент по одобрен бизнес план от регулатора в лицето на КЕВР, да осъществява инвестиции в обем на повече от няколко десетки хиляди водомери на годишна база, като това мероприятие поради недостатъчен човешки ресурс (вътрешен за дружеството) не може да се реализира самостоятелно и поради тази причина възлага част от дейностите по изпълнението на външен икономически оператор/оператори.

Въпрос 6: Във връзка с одобрените технически спецификации, моля да ни дадете следните разяснения: Каква е необходимостта и с какво е обоснована исканата доставка на многоструен водомер със сух брояч, постоянен разход $Q_3 = 6.3 \text{ m}^3/\text{h}$, номинален диаметър $DN = 25 \text{ mm}$ и конструктивна дължина $L = 165 \text{ mm}$? Конструктивната дължина на исканата стока е извън дадените стойности по приложимите в България стандарти, включително противоречи на приложимите хармонизирани стандарти в областта и се произвежда от един производител.

Отговор: Посоченият водомер се използва при замяна на стари водомери с монтаж на допълнителен елемент. Това се отнася за замяна на измервателни устройства основно в „Обществен сектор“ с цел присъединяване на устройството (на съществуващи водоснабдени обекти) към системата за дистанционен отчет.

Заличено съгласно чл. 36а
от ЗОП и чл. 5 от Регламен
(ЕС) 2016/679

Изготви

(инж. Папучаров – Зам. р-л НИК)